



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Олекминскому району,
адрес: Республика Саха (Якутия), Олекминский район, г. Олекминск, ул. Карла Маркса 40, тел. 4-16-91
Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)
адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица №16/2, тел. 8(4112) 39-99-99.

Предписание № 40 / 1 / 20

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Киндигирская основная

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

общеобразовательная школа" Олекминского района Республики Саха (Якутия)

индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместитель главного) государственного инспектора
Олекминского района по пожарному надзору № 40 от « 22 » июля 2019 года
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 17 ч. 00 мин. « 29 » июля 2019 года
по 18 ч. 00 мин. « 29 » июля 2019 года проведена проверка
внеплановая выездная, начальником отделения НД и ПР по Олекминскому району УНД и ПР ГУ МЧС

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

России по Республике Саха (Якутия) капитаном вн. службы Никитиным Павлом Вячеславовичем

объекта МКОУ «Киндигирская ООШ», с. Куду-Кюель, ул. Карташова 11

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Антонова Мария Федотовна, и.о. директора

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении указывается толь выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Шлейф №1 автоматической пожарной сигнализации не в рабочем состоянии,	(п.п. 61, 63 ППР в РФ)	до 01.07.2020г.	
2.	В помещении учительской эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника,	(п. 42 ППР в РФ)	до 01.07.2020г.	
3.	В помещении английского языка эксплуатируется светильник со	(п. 42 ППР в РФ)	до 01.07.2020г.	

	снятым колпакам (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника,			
4.	Пожарный щит недоукомплектован (отсутствует багор, крюк с деревянной рукояткой, кошма),	(п. 482 ППР в РФ)	до 01.07.2020г.	
5.	В здании кухни огнетушитель не прошел своевременную перезарядку,	(п. 478 ППР в РФ)	до 01.07.2020г.	
6.	В здании кухни допускается пользование удлинителем для электроосвещения,	(п. 42 ППР в РФ)	до 01.07.2020г.	
7.	В помещении электрощитовой отсутствует резиновый коврик,	(п. 482 ППР в РФ, приложение 6)	до 01.07.2020г.	
8.	Объект не обеспечен системой наружного пожаротушения, пожарным водоемом (ПВ) обеспечивающий требуемый расход воды в целях наружного пожаротушения,	(п. 4.1 СП 8.13130.2009 Свод правил «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);	до 01.07.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Олекминскому району
Никитин П.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

« 29 » июля 2019 г.



Предписание для исполнения получил(а):

✓

(подпись)

« 29 » июля 2019 г.

И.о. директора, Антонова М.Ф.
(должность, фамилия, инициалы)